



KELL Büro  
WEV Büro  
KELL Server 1  
KELL Server 2

Anschluss Außengeräte auf Brücke:  
WEV Büro 28kW Kälte, 400V 50Hz 8,0kW Elektro  
KELL Büro 28kW Kälte, 400V 50Hz 8,0kW Elektro  
KELL Server 1 10kW Kälte, 400V 50Hz 3,5kW Elektro  
KELL Server 2 10kW Kälte, 400V 50Hz 3,5kW Elektro

VRF Außengerät 28kW  
LxBxH: 1,1x0,55x1,7m

VRF Außengerät 28kW  
LxBxH: 1,1x0,55x1,7m

Split Außengerät 10kW  
LxBxH: 1,0x0,4x0,85m

Split Außengerät 10kW  
LxBxH: 1,0x0,4x0,85m

- Leitung beginnend und aufwärts verlaufend
- Leitung beginnend und abwärts verlaufend
- Leitung von unten kommend und endend
- Leitung von oben kommend und endend
- Leitung hindurchgehend
- Abkürzungen
- UKD Unterkannte Decke
- RFB Rohflusaboden
- SL Sockelleiste
- UHD Unterhangdecke
- FB Fußboden
- FBH Fußbodenheizung
- ST Strömungsteiler
- SP Spülautomatik/Hygienespülung

Legende			
KALTWASSER	—		
WARMWASSER	- - -		
ZIRKULATION	—		
SCHMUTZWASSER	—		
KONDENSAT	—		
GRUNDLEITUNG	—		
HEIZUNGSVORLAUF	—		
HEIZUNGSRÜCKLAUF	—		
HEIZUNGSVORLAUF FBH	—		
HEIZUNGSRÜCKLAUF FBH	—		
KÄLTEMITTEL FLÜSSIG	—		
KÄLTEMITTEL GAS	—		
SOLAR-VORLAUF	—		
SOLAR-RÜCKLAUF	—		
ABLUFKANAL	—		
ZULUFKANAL	—		
FORTLUFTKANAL	—		
AUSSENLUFTKANAL	—		

GRUNDRISS GILT NUR FÜR GEWERKE HEIZUNG/SANITÄR ZEICHNUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT STRANGSCHEMA			
Änderung	Datum	Bezeichnung	Bearbeiter
Ingenieurbüro Hofmann GmbH Wallgraben 9, 04668 Grimma; Tel.: 03437/760390 E-mail: office@ib-hofmann.de			
Bauvorhaben:	Erweiterung Verwaltungsgebäude Westächs. Entsorgungs- u. Verwertungsgesellschaft mbH		Maßstab M 1:50
Bauherr:	Westächs. Entsorgungs- u. Verwertungsgesellschaft mbH Am Westufer 3 04463 Großpösna/OT Störmthal		Projekt-Nr.: 1703
Bezeichnung:	DACHAUFSICHT HEIZUNG/ LÜFTUNG/ SANITÄR AUSFÜHRUNGSPLANUNG		Blatt-Größe 1250x594 Zeichnungs-Nr.: A-HLS4
Datum	27.04.2018	Bearbeiter:	Becker
Gez.:	Becker	CAD-Nr.:	A_1703_GR_HSI-3.2017.12.12_gesamt.dwg